



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Wodzisławiu Śl.
ul. Pszowska 68, 44-300 Wodzisław Śl.

Wodzisław Śl., dnia 29 listopada 2017r.

PZ.5580.48.2.2017.PT

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

28-29.11.2017r.

przez:

- 1) mł. bryg. Stanisław Tkocz, kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej - legitymacja służbowa nr 23;
- 2) mł. ogn. Piotr Trznadel, starszy inspektor sekcji kontrolno-rozpoznawczej - legitymacja służbowa nr 113.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5580.48.1.2017.ST z dnia 20.11.2017r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl., 44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl., 44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4	Elżbieta Kowalska, kierownik biura administracyjno-gospodarczego pełnomocnik (kopia zał.)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Elżbieta Kowalska, kierownik biura administracyjno-gospodarczego pełnomocnik (kopia zał.)	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

2) Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola podstawowa.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Urzędu Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska nr 4B, 44-300 Wodzisław.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Gmina Miasto Wodzisław Śl.	Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
Zarządca budynku Prezydent Miasta Wodzisławia Śl.	Faktycznie władający budynkiem Prezydent Miasta Wodzisławia Śl.
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☒ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Umowanr.....z dnia..... zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia..... Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy):	
☐ na czas nieokreślony	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Kontrolowany obiekt zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Pszowskiej z ul. Bogumińską. Przylega do budynku Starostwa w Wodzisławiu Śl.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek użyteczności publicznej zaliczony do grupy obiektów ZL, charakteryzowany kategorią zagrożenia ludzi – ZL III.		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1973 r.	Kubatura całkowita budynku	6920,0 m3
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4 1	Powierzchnia zabudowy	575,0 m2
Wysokość budynku wewnątrz	ok. 11,0 m	Powierzchnia całkowita budynku	b.d.
Długość budynku / szerokość	b.d. b.d.	Powierzchnia użytkowa budynku	1780,0 m2
Budynek jest wolnostojący	☒ tak ☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	1
Opis, uwagi i załączniki: parametry tech. na podstawie przedstawionej inwentaryzacji zespołu budynków UM z kwietnia 1993r. (załącznik), przedstawionego do wglądu projekt nr B.1119 pn. „Projekt Remontu i Termomodernizacji wraz z kolorystyką budynku 4B Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.” z sierpnia 2009 opracowany przez mgr inż. arch. Zofie Rajczyk (załącznik). Przedstawiono do wglądu Książkę Obiektu Budowlanego (załącznik).			

2.3 Rozwiązania zamiennie i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie - nie dotyczy

☐	Postanowienieznak.....z dnia.....	Stan realizacji		
		☐ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1. (wpisać punkt nr 1 postanowienia)	☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:			
	Opis, uwagi i załączniki:			
	2. (wpisać punkt nr 2 postanowienia)	☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:			
	Opis, uwagi i załączniki:			
	3. (wpisać punkt nr 2 postanowienia, w razie większej liczby punktów część tabeli powielić i)	☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot

Przedstawiono dokument poświadczający realizację:
Opis, uwagi i załączniki:

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☐ tak	☒ nie	Liczba stref pożarowych	2
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Uwagi Wydzielona pożarowa klatka schodowa.	
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa				
Strefa Pożarowa				
Strefa Pożarowa				
Strefa Pożarowa				
Strefa Pożarowa				
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	murowana z cegły		b.d.	
ściana zewnętrzna	murowana z cegły		b.d.	
ściana wewnętrzna	murowana z cegły		b.d.	
strop	żelbetowy		b.d.	
konstrukcja dachu	z płyt żuzło-betonowych		b.d.	
przekrycie dachu	papa		b.d.	
Opis, uwagi i załączniki:				

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie	96 osób	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	2
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach:	brak		
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego:	brak		
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych:	brak		
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych:	brak		
Ilość miejsc noclegowych*	0		
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby	☐ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie	Brak		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe	☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki:			

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem – nie dotyczy

2.7

☐ Materiały niebezpieczne pożarowo	☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
---	---------------------------------------	--

	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):
	1.			
	2.			
	Opis, uwagi i załączniki:			

☐	Zbiorniki na paliwa płynne			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Odległość od innych obiektów	
	1.				
	2.				
	Opis, uwagi i załączniki:				

☐	Pomieszczenia zagrożone wybuchem:			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
	Ocena zagrożenia wybuchem			☐ opracowano	☐ nie opracowano
	Opis, uwagi i załączniki:				

* W przypadku występowania należy wypełnić komórki znajdujące się poniżej

2.8 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☐ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☒ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Dojazd pożarowy od strony ul. Bogumińskiej, bezpośrednio pod obiekt oraz wewnętrzne utwardzone drogi.			
	Opis, uwagi i załączniki:				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.9 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu (wskazać obiekt) produkcyjnego			20 dm³/s	
--	--	--	--	----------	--

☒	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	Do 75 m	przy ul. Bogumińskiej obok siedziby SANEPID-u na terenie MOSIR.
	Hydrant nr 2	☒ nadziemny	☐ podziemny	Do 150 m	przy ul. Bogumińskiej na terenie MOSIR.
	Opis, uwagi i załączniki:				

☐	Zbiorniki wodne*		Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**
	naturalny	☐ tak ☐ nie	/	m	
	sztuczny	☐ tak ☐ nie	/	m	
	inne	☐ tak ☐ nie	/	m	
	Opis, uwagi i załączniki:				

☐	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy):
--------------------------	--

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) – opracowano.

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie	
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie	
Opis, uwagi i załączniki: brak			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		Określić czy element zawarty w instrukcji	
☒	powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie
	wysokość budynku	☒ tak	☐ nie
	liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie
	odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie
	parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie
	gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☐ tak	☐ nie
	kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie
	przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie
	przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie
	lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie
	podział obiektu na strefy pożarowe	☒ tak	☐ nie
	warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie
	warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie
	miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie
	miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie
	miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie
	miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie
	miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	☐ nie
	miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie
	miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☒ tak	☐ nie
	dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie
	hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie
	drogi pożarowe i dojazdowe, wjazd na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: brak			

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)	Michał Duda
	Posiadane kwalifikacje:	Inspektor ds. ochrony ppoż.
	Uwagi i załączniki:	
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych	W pomieszczeniu dozorców w budynku 4a.
	Opis, uwagi i załączniki:	
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji	☐ tak ☒ nie
	Wykonano obowiązek	☐ tak ☐ nie Uwagi:

Data przekazania			
Forma przekazania instrukcji		☐ elektroniczna	☐ drukowana
Data opracowania instrukcji	Grudzień 2015r.	Data zapoznania użytkowników budynku	Grudzień 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji	j.w.	Liczba zapoznanych użytkowników	96
Opis, uwagi i załączniki:			

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☒	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi:
	Data próbnej ewakuacji	29.01.2015r.		
	Zawiadomienie z dnia			

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Anna Szveda-Pigula	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: Przedstawiono przykładowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (załącznik).				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Na korytarzu.
	Uwagi:	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie – brak.

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:		
☐	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób	☐ tak

	zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
	lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciażających	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Opis, uwagi i załączniki: brak	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
8)	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

☐		☐ tak
		☐ tak
		☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki:	

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
☒	1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☐ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie

5.	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☐ nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☒	☒ tak	☐ nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
12.		☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: oświetlenie ewakuacyjne

☒	Data badania/protokołu	24.11.2017r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Krzysztof Woźniak
	Numer protokołu	UM/3/2017		Nazwa firmy/adres	DOMINIUM S.J. 44-313 Wodzisław Śl., ul. Kokoszycka 170D
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia:				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki: Protokół kontroli – załącznik.					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: wyłącznik p.poż.

☒	Data badania/protokołu	15.10.2017r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Marcin Firla
	Numer protokołu	7/2017		Nazwa firmy/adres	DOMINIUM S.J. 44-313 Wodzisław Śl., ul. Kokoszycka 170D
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia:				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
Opis, uwagi i załączniki: Protokół kontroli – załącznik.					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system oddymiania

☒	Data badania/protokołu	21.09.2017r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Marcin Firla
	Numer protokołu			Nazwa firmy/adres	DOMINIUM S.J. 44-313 Wodzisław Śl., ul. Kokoszycka 170D
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia:				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próbę zadziałania klap dymowych.				
Opis, uwagi i załączniki: Protokół kontroli – załącznik. Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznej instalacji oddymiania klatki schodowej z lutego 2013r. opracowany przez Dariusza Bialecki – załącznik.					

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

☒	Data badania/protokołu	19.12.2016r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Arkadiusz Lalko
	Numer protokołu			Nazwa firmy/adres	P.H.U. BRAND-POŻ. Ul. Sportowa 127a, 44-273 Rybnik
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		

Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:
Opis urządzenia: Na każdej kondygnacji na korytarzu znajduje się szafka hydrantowa wyposażona w wąż płaskoskładany 25 długości 20 m i prądownicą Pwh-25.		
W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.		
Opis, uwagi i załączniki: Protokół kontroli – załącznik.		

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: zgodnie z przepisami i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.			
	Data przeglądu / konserwacji	21.12.2016r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Arkadiusz Lalko
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	brak	Nazwa firmy/adres	P.H.U. BRAND-POŻ. Ul. Sportowa 127a, 44-273 Rybnik
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			
	Opis urządzenia:			
	Uwagi i załączniki: Protokół kontroli – załącznik.			

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane – nie występują

☐	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują*	☐ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	1.						
	2.						
	Opis, uwagi i załączniki:						

*wypełnić w przypadku występowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

☐	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:				
	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☐ tak		☐ nie	Uwagi*:
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☐ n/d	Uwagi:
	System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano		☐ nie zainstalowano	☐ n/d**
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak		☐ nie	☐ n/d**
	badanie wykonano w wymaganych terminach.	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Data protokołu z przeglądu				Imię i nazwisko sprawdzającego
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)				Uprawnienia sprawdzającego
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia:				

	Uwagi, opis i załączniki:
--	----------------------------------

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień

** Jeśli instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Przewody kominowe (spalinowe / wentylacyjne)	☒ tak	☐ nie
	4.	Gazowe	☐ tak	☐ nie
	5.	Wodociągowa	☒ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczne

☒	Data badania/protokołu	28.04.2017r.	Imię i nazwisko	Wincenty Wojtaśkiewicz
	Numer protokołu		Numer uprawnień	DG-1/001/2594-124/14, EG-1/001/2593-124/14
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Protokół kontroli – załącznik.			

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa

☒	Data badania/protokołu	15.11.2017	Imię i nazwisko	Damian Kozak
	Numer protokołu	UM/5/2017, UM/6/2017	Numer uprawnień	E1/126/1687/16
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Protokół kontroli – załącznik.			

Nazwa instalacji użytkowej: przewodów kominowych

☒	Data badania/protokołu	28.04.2017	Imię i nazwisko	Mistrz Komiński Łukasz Malcharczy
	Numer protokołu	150/2017	Numer uprawnień	12/05
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Protokół z okresowej kontroli – załącznik.			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI


1.	Brak stwierdzonych nieprawidłowości	☐ usunięto w trakcie kontroli
W związku z brakiem stwierdzenia nieprawidłowości: nie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.		
Inne ustalenia: brak		

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 11 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik Biura

Elżbieta Kowalska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

URZĄD MIASTA
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
ul. Bogumińska 4
44-300 Woźisław Śląski

KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ


mł. bryg. mgr Stanisław TKOCZ

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)


Piotr Tanaś

